



المؤسسة للأمان والصحة المهنية
نحن العنوان للأمان والصحة في العمل

جدول مساعدة لمدير العمل تحديد عوامل الخطر في موقع البناء

ضع إشارة X إلى جانب كل خطر نجدها. تاريخي الفحص: _____ : (لإعادة الاستخدام استعمل قلماً قابلاً للمسح).



الرقم	الموضوع	الإشارة	الإجراء
1	التجهيزات في موقع البناء		تعيين مدير عمل مؤهل للموقع، وضع لافتة / تفاصيل مدير العمل / الشركة المنفذة الإدارة والتسجيل في سجل عام. إدارة سجل إرشاد. إجراء إرشاد أساسي بلغة مفهومة للعمال وللمقاولين الثانويين حول المخاطر في الموقع. إجراء إرشاد للعمل على ارتفاع واستخدام الأحزمة ومعدات الوقاية الشخصية الخاصة. لافتات تحذير من المخاطر. إخراج النفايات والتخلص منها. تسييج الموقع - عام ومن أجل فصل مواقع العمل وفحص سلامة اللافتات من قبل منفذ البناء وأصحاب المهام. تعيين مساعد أمان - فحص مسائل مختلفة حسب قائمة التسجيل. ملائمة خطة تنظيم الأمان للنشاط الحالي في موقع البناء.
2	رفاهية العاملين وسلامتهم		غطاء حماية من العوامل الجوية. معدات إسعاف أولي كاملة وسليمة. مكان ملائم للاستراحة وتناول الطعام. ملابس العمال ملائمة لتجنب التعرض للشمس. ملائمة المعدات وملابس الحماية الشخصية.
3	أعمال الحفر		فحص ثبات الجدران الداخلية للحفر. سلامة الممرات فوق وبجانب الحفر. سلامة الصعود من الحفر والنزول إليها. تسييج، لافتات وإنارة.
4	أسطح العمل وأرصعة		ممرات ثابتة ومستقرة، واسعة ومسبجة. إزالة المعوقات من الممرات، أسلاك الربط، أكوام المواد والنفايات. قواعد، ثبات، ثبات التوصيل بالمبنى، الصلاحية. استعمال السلالم للصعود والنزول عن السقالات.
5	السقالات		فحص الأعطال، الاهتراء، النتوءات، المساير. تخطيط وبناء السقالات يتم على يد مخطط البناء. يجب إرفاق الخطط في السجل العام. فحص سلامة السقالات. تسييج سليم لمساحات العمل. سقالات ميكانيكية - تسجيل النوع والفحص. السقالات العمودية - يتم الفحص أيضاً وفقاً للمعيار الإسرائيلي. سلامة السقالات المستقلة.
6	الألواح الخشبية		التأسيس، ثبات ومتانة أنظمة الدعم (الأرجل، الأبراج) تخطيط من قبل مهندسين مؤهلين.
7	السلالم		فحص السلامة والمتانة. التأكد من الاستخدام الصحيح.
8	فتحات (في الجدران، في الأرضيات وفي غرف الأدراج)		التسييج وتغطية الفتحات. فحص النظافة، الإنارة وسلامة غرف الأدراج والممرات والملاجئ.
9	أدوات العمل المتحركة		فحص سلامة وصلاحية المعدات اليدوية. فحص سلامة وصلاحية المعدات الكهربائية: العزل المزدوج، الكوابل. أقراص القص: ملائمتها لنوع العمل ووجود معدات واقية.
10	الآلات		معدات وقاية للحماية من الأجزاء الخطرة في الآلة. الفحص النظري لسلامة توصيل الطاقة - الكوابل، المقابس والفيوزات. إبعاد خطوط كهرباء عن السقالات، الرافعات، المعدات الميكانيكية الهندسية.
11	الكهرباء		فحص نظري لمسارات وسلامة كوابل الكهرباء في الموقع. فحص سلامة لوحات الكهرباء المؤقتة والمتحركة من قبل كهربائي مع رخصة ملائمة. فحص وتوثيق صلاحية مفاتيح الأمان مرة في الأسبوع. توصيل الكهرباء ووجود تأريض للرافعة البرجية من قبل كهربائي مع رخصة ملائمة. فحص توصيلات التأريض من قبل كهربائي فاحص. فحوصات من قبل فاحص مؤهل ووجود سجلات.
12	الرافعات، آلات ومعدات الرفع		سلامة ومتابعة تصليح الأعطال نتيجة للتعديلات والعثور على الأعطال. الفحص اليومي لسجلات الرافعة. وجود عمال توجيه وعمال ربط ونحليل حاصلين على تأهيل ودورات تحديث معلومات سارية المفعول.
13	حركة المركبات ومعدات النقل		الفحص اليومي لسجلات الرافعة. استخدام معدات سليمة. التأكد من وجود رخص ملائمة للمشغلين. وجود لافتات ملائمة لحركة السير والتوجيه.

المقسم الوطني "خط للحياة"
للإبلاغ عن مصادر الخطر في العمل وتوجهات الجمهور في
مواضيع السلامة وخدمات مؤسسة السلامة والصحة المهنية

www.osh.org.il | *9214

