

טופס עבודה באש גלויה

טופס זה יותאם לתנאי העבודה ולסיכונים שאובחנו במקום העבודה

לפני עבודת אש גלויה יש לבצע סקר סיכונים ולוודא שכל האמצעים הנדרשים למזעור הסיכונים קיימים ונגישים לשימוש מידי.



לאחר סיום העבודה, יש לוודא שלא נוצרה התלקחות בשנית.
נהוג לדרוש השארת תצפיתן ל- 30 דקות

העבודה באש גלויה מבוצעת על ידי:

- ☐ עובדי הארגון
- ☐ קבלני משנה
- ☐ קיימים אמצעי הכיבוי זמינים ותקינים
- מוכנים לפעולה כולל צוות מיומן בהפעלה

תאריך _____
מספר משימה _____
מיקום _____
מועד ביצוע העבודה _____
תנאים מיוחדים _____
שם העובד / עובדים המבצעים את העבודה / צופי האש _____

**אני הח"מ מאשר שבדקתי את תנאי ביצוע העבודה,
כולל ביצוע ניהול סיכונים,
הנני סבור כי ניתן לבצע עבודה באש גלויה,
כמפורט וחתום בטופס.**

תנאים נוספים לביצוע העבודה והערות:

תנאי נוסף: _____
תאריך האישור: _____
פרטי המאשר: _____
חתימה: _____

⌚ אישור זה בתוקף ליום אחד בלבד!

✓ אישור על סיום העבודה:

העבודה הושלמה בתאריך: _____
חתימה: _____

- 🔍 רשימת תיאום ובדיקה:
- ☐ אמצעי כיבוי כשירים ונגישים
- ☐ מזעור סיכונים אש (דלקים, שמנים, פסולת דליקה, חומ"ס, גזים, מיכלי לחץ, נוזלים, אבק) וחומר אחר דליק
- ☐ פינוי חביות, מיכלים/צילינדרים
- ☐ סגירת פתחים/הרחקת חפצים בחלל
- ☐ במידה ונדרש השתמשו בכיסוי מגן עמיד באש
- ☐ כיבוי מערכות גז
- ☐ הסרת חומרים דליקים
- ☐ מסך אש / וילונות מבודדים
- ☐ אין חדירת ניצוצות לחללים תחתונים
- ☐ פיקוח על תהליך העבודה - משגיח אש
- ☐ עבודה אינה מבוצעת ליד מכלים ריקים / דליקים
- ☐ עבודה לא תבוצע ליד חומרים דליקים
- ☐ יש לסמן ולשלט כולל חסימה וכניסה למורשים
- ☐ שילוט מואר, במידה ונדרש
- ☐ סגירה מוחלטת של הגישה למקום העבודה
- ☐ לוחות חשמל מנותקים
- ☐ תאורה באזור העבודה תקינה ומוגנת התפוצצות
- ☐ שסתומים וסגירות בטוחות
- ☐ אזור העבודה נשאר בפיקוח חצי שעה לאחר סיום העבודה
- ☐ העובדים הודרכו בביצוע הוראות העבודה, הסיכונים והדרכים למזעורם
- ☐ מונה אחראי לביצוע העבודה שקיבל תדריך ודגשים מההנהלה
- ☐ קיים אמצעי תקשורת במקום
- ☐ אם העבודה מבוצעת בגובה - ננקטו אמצעים ונבדקו רישיונות מתאימים לסוג העבודה כולל תוקף
- ☐ אם העבודה מבוצעת ליד דלקים - מונה משגיח נוסף
- ☐ עבודה לא תבוצע בזמן גשם
- ☐ עבודה לא תבוצע בזמן עשן / רוחות חזקות
- ☐ שימוש במיגון אישי מלא
- ☐ נבדקו דרכי מילוט
- ☐ בוצע סקר סיכונים ומוזערו הסיכונים לרמה קבילה
- ☐ בוצע תרגיל מצב חירום
- ☐ העבודה תבוצע רק לאחר קבלת אישור חתום

