

# בדיקות לפני ביצוע עבודה חמה

• לפני עבודה באש גלויה יש לוודא שבוצעה הערכת סיכונים במקום העבודה ושהעבודה מתבצעת בהתאם לתוכנית ניהול הסיכונים ומזעורם, להלן רשימת תיוג לבדיקה:

- ודא כי אמצעי הכיבוי הנדרשים על פי הערכת הסיכונים זמינים ותקינים בהתאם לאופי הבעירה וסוג המטף.
- הרחק חומרים דליקים/נפוצים לפחות 11 מטר מהאש הגלויה וכסה אותם ביריעות עמידות בפני אש.
- בדוק אם הרצפה נקייה או שכוסתה בחול, או ביריעות עמידות בפני אש וגצים.
- כל הפתחים ברצפה, בקירות ובתקרה ייחסמו ביריעות עמידות בפני אש.
- ודא כי קיימת תוכנית למילוט במצב חירום, ובכלל זה - מענה ליציאות חלופיות, אם נחסמו היציאות עקב העבודה.
- ודא כי קיים ציוד מגן אישי לעובדים בהתאם להערכת הסיכונים.
- מכלים וצינורות שהכילו חומרים דליקים יישטפו וינוטרלו.
- ודא כי העובדים מיומנים והודרכו לעבודה בהתאם לסיכונים.
- צופה אש יימצא במקום בכל זמן ביצוע העבודה (כולל הפסקות) ויישאר במקום שעה לאחר סיום העבודה. ודא כי הצופה קיבל הדרכה וברשותו נמצאים ציוד הכיבוי ואמצעי ההתראה הנדרשים בהתאם להערכת הסיכונים, וכי הוא תורגל בהפעלתם.
- אם העבודה מבוצעת במקום מוקף, יש לוודא שקיים אישור עבודה מתאים.
- ודא כי לצופה האש יש דרכי התקשרות להזעקת עזרה וסיוע מידי.
- בהתאם להערכת הסיכונים, ודא קיום מערכת שאיבת עשן, וכן, כי מערכות האוורור מתאימות, פועלות ומוגנות בפני יניקת גזים.
- ודא כי לעובדים בסמוך למקום העבודה הועבר המידע לביצוע עבודה חמה.
- ודא כי כלל העובדים הרשומים מטה תודרכו בהתאם לטופס זה ועודכנו בתהליך העבודה המבוצע.

אני מאשר שבדקתי את תנאי ביצוע העבודה, בהתאם לתוכנית ניהול הסיכונים, כולל רשימת התיוג, ועל סמך עמידה בדרישות התוכנית במלואה אישרתי את ביצוע העבודה באש גלויה, ובכפוף לתנאים ומגבלות הרשומים בטופס.

• עבודה באש גלויה תבוצע ע"י: \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_

מיקום: \_\_\_\_\_ תאריך האישור: \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

תנאים נוספים או מיוחדים: \_\_\_\_\_

שם צופה האש: \_\_\_\_\_ חתימה: \_\_\_\_\_

דרכי התקשרות: \_\_\_\_\_

הערות: \_\_\_\_\_

פרטי המאשר: \_\_\_\_\_ חתימה: \_\_\_\_\_

אישור על סיום העבודה: \_\_\_\_\_ תאריך: \_\_\_\_\_ פרטי המאשר חתימה: \_\_\_\_\_

**מהי עבודה חמה:** עבודה באש גלויה הכוללת חיתוך, ריתוך, השחזה, קידוח, זיפות או עבודות אחרות היוצרות מקורות אש גלויה/ ניצוצות. **הסיכון:** שריפה, פיצוץ, חנק במקומות סגורים ועוד. לפני ביצוע עבודה חמה יש לקבל אישור בכתב מהגורם האחראי במקום העבודה.

