

תקנות הגז (בטיחות ורישוי) (החלת תקן 1134) (הוראת שעה), התשס"ו-2005

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 2, 29 ו-30 לחוק הגז (בטיחות ורישוי), התשמ"ט-1989¹ (להלן – החוק), לאחר התייעצות עם שר התעשייה המסחר והתעסוקה ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, אני מצווה לאמור:

1. בתקופה שעד י"ג בניסן התשס"ז (1 באפריל 2007) – הוראת שעה
- (1) יראו על אף האמור בתקנה 2 לתקנות הגז (בטיחות ורישוי) (החלת תקן 1134), התשס"א-2001², כאילו התכולה המרבית המותרת של אולפינים בייצור גפ"מ היא בשיעור של 40 אחוזים;
- (2) לא יספק אדם גפ"מ שתכולת האולפינים בו עולה על הקבוע בתקן 1134, למיתקן גז שמותקן בו מאייד, ולא יעשה בו שימוש, אלא אם כן –
- (א) המאייד מטופל ומתוחזק על פי נהלים כתובים של ספק הגז והוראות היצרן; התחזוקה תבצע בידי מתקין גז בעל רישיון כדין ואשר קיבל הדרכה לענין זה מספק הגז;
- (ב) המאייד ייבדק פעם בשנה לפחות, או בתדירות גבוהה יותר על פי נהלים כתובים של ספק הגז ובהתאם להוראות היצרן; והבדיקה תתועד בטופס שישמור ספק הגז, ועותק ממנו יימסר ללקוח.
- (3) לא יספק אדם גפ"מ שתכולת האולפינים בו עולה על הקבוע בתקן 1134, למיתקן גז, שמותקן בו מאייד, והוא מצוי באזור מגורים או במבנה תעשייתי, ולא יעשה בו שימוש, אלא אם כן המאייד איננו מבוסס על חימום ישיר, ומצוי בו חומר תווך בין מקור החום לבין הגפ"מ.
2. (א) תחילתו של סעיף 1(1) ו-2(2) ביום כ"ז באלול התשס"ה (1 באוקטובר 2005). תחילה

¹ ס"ח התשמ"ט, עמ' 108.

² ק"ת התשס"א, עמ' 789.

(ב) תחילתו של סעיף 1(3) לענין אזור מגורים – ביום ג' בניסן התשס"ו (1 באפריל 2006), ולענין מבנה תעשייתי – ביום ט' בתשרי התשס"ז (1 באוקטובר 2006).

י"ח באלול התשס"ה (22 בספטמבר 2005)

בנימין (פואד) בן אליעזר

(חמ 3035-3)

שר התשתיות הלאומיות