

תקנות החשמל (הארקות ואמצעי הגנה בפני חשמול במתח עד 1,000 וולט) (הוראת שעה). התשס"ג-2002

בתוקף סמכותי לפי סעיף 13 לחוק החשמל, התשי"ד-1954¹, ובאישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת לפי סעיף 48(א) לחוק יסוד: הממשלה², וסעיף 2(ב) לחוק העונשין, התשל"ז-1977³, אני מתקין תקנות אלה:

78 החלפת תקנה 78 .1. במקום תקנה 78 לתקנות החשמל (הארקות ואמצעי הגנה בפני חשמול במתח עד 1,000 וולט), התשנ"א-1991⁴ (להלן – התקנות העיקריות), יבוא:

78. (א) מערכות הארקה ואמצעי הגנה בפני חשמול במיתקן ייבדקו לפני הפעלתו הראשונה וכן לאחר שינוי יסודי במיתקן; לענין זה, "שינוי יסודי" – הגדלת חיבור מיתקן, שינוי אמצעי ההגנה או הוספת מעגל או קו.

(ב) נוסף על האמור בתקנת משנה (א), ייבדקו מערכות ההארקה ואמצעי ההגנה בפני חשמול במיתקן צריכה –

(1) במבנה בלא הארקות יסוד, וכן בחצרים שבהם קיימת סכנה של איכול (קורוזיה) מוגבר של אלקטרודת ההארקה – אחת לחמש שנים לפחות;

¹ ס"ח התשי"ד, עמ' 190; התשנ"ו, עמ' 220.

² ס"ח התשנ"ו, עמ' 214.

³ ס"ח התשל"ז, עמ' 226; התשנ"ד, עמ' 348.

⁴ ק"ת התשנ"א, עמ' 1082; התשנ"ה, עמ' 643.

(2) במבנה שקיימת בו הארכת יסוד – אחת לעשר שנים לפחות.

(ג) בבדיקה יש לוודא קיום הוראות תקנות אלה במערכת ההארקה ואמצעי ההגנה בפני השמול במיתקן.

2. תקנה 79 לתקנות העיקריות – בטלה. ביטול תקנה 79
3. תחילתן של תקנות אלה 30 ימים מיום פרסומן. תחילה
4. תוקפן של תקנות אלה לשנה מיום פרסומן. תוקף
5. על אף האמור בתקנה 78 לתקנות העיקריות כנוסחה בתקנות אלה תיבדק לראשונה כל מערכת הארקה ואמצעי הגנה בפני השמול במיתקן צריכה לא יאוחר מיום כ"ז באדר ב' התשס"ג (31 במרס 2003).

י"ג בכסלו התשס"ג (18 בנובמבר 2002)

א פ ר י ם א י ת ם
שר התשתיות הלאומיות

(חמ 1699-3)